



190712050011



YUNHAI TESTING
云海检测

检测报告

报告编号: YH240732707

委托单位: 白山市生态环境局

项目名称: 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司检测项目

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气

报告日期: 2024年07月20日

吉林省云海技术检测服务有限公司



声 明

- 1、检测报告无吉林省云海技术检测服务有限公司检测专用公章无效;
- 2、检测报告的复印件未重新加盖检测专用公章无效;
- 3、检测报告无资质认定专用章无效;
- 4、检测报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效;
- 5、检测报告无骑缝章无效,涂改无效;
- 6、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品结果负责;
- 7、根据《产品质量法》第十五条规定,对检测结果有异议可以自收到报告之日起十五日之内提出复议,逾期不予受理;
- 8、我公司对本报告检测数据保守秘密。
- 9、无 CMA 标识报告中的数据 and 结果,以及有 CMA 标识报告中表明不在云海检测资质认定能力范围内的数据和结果,不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。
- 10、未经本公司同意,不得部分复印本报告。

邮政编码: 130000

联系电话: 0431-88850055

联系人: 刘爱斌

E-mail: 838895380@qq.com

地址: 长春市高新开发区硅谷大街 5188 号端子大厦二期厂房四层

委托单位	白山市生态环境局				
样品类别	废气	样品状态	完好	样品数量	9个
采样人	崔昊 李伟				
采样日期	2024.07.17	检测日期	2024.07.17-2024.07.19		

1、检测信息及仪器信息

序号	检测项目	检测依据	仪器设备	方法检出限
1	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气综合测试仪	3mg/m ³
2	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017	自动烟尘烟气综合测试仪	3mg/m ³
3	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟度图	/
4	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态 污染物采样方法 GB/T 16157-1996	电子天平	/

(以下空白)


YUNHAI TESTING
云海检测

2、检测结果

有组织废气检测结果

采样点位	样品编号	检测项目	实测浓度 mg/m ³		折算浓度 mg/m ³	标准限值	氧含量%	标杆废气量 m ³ /h	排放速率 kg/h
锅炉排放口	YH240732707001	颗粒物	<20 (10.2)	<20 (9.1)	5.5	10	16.0	2.75×10 ⁵	2.50
	YH240732707002		<20 (7.9)						
	YH240732707003		<20 (9.2)						
	YH240732707004	氮氧化物	26.3	25	15	50	16.0	2.75×10 ⁵	6.88
	YH240732707005		24.7						
	YH240732707006		22.5						
	YH240732707007		22.5						
	YH240732707008		27.4						
	YH240732707004	二氧化硫	20.4	21	13	35	16.0	2.75×10 ⁵	5.78
	YH240732707005		20.4						
	YH240732707006		20.8						
	YH240732707007		20.8						
	YH240732707008		20.6						
YH240732707009	烟气黑度(级)	<1	/	/	/	/	/	/	
备注	1、该报告中的限值由委托单位提供 2、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB 28662-2012 及 2021 年修改单规定链篦机回转窑基准含氧量为 18% 3、未检出按检出限一半计算排放速率								

...报告结束...

编制人: 马 审核人: 梁红艳 批准人: 张明
 批准日期: 2024年 07月 20 日

附页:



拍照人