



190712050011



YUNHAI TESTING
云海检测

检测报告

报告编号: YH241119707

委托单位: 白山市生态环境局
项目名称: 吉林长白山药业集团股份有限公司检测项目
检测类别: 委托检测
样品类别: 废气
报告日期: 2024 年 12 月 16 日

吉林省云海技术检测服务有限公司



声 明

- 1、检测报告无吉林省云海技术检测服务有限公司检测专用公章无效;
- 2、检测报告的复印件未重新加盖检测专用公章无效;
- 3、检测报告无资质认定专用章无效;
- 4、检测报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效;
- 5、检测报告无骑缝章无效,涂改无效;
- 6、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品结果负责;
- 7、根据《产品质量法》第十五条规定,对检测结果有异议可以自收到报告之日起十五日之内提出复议,逾期不予受理;
- 8、我公司对本报告检测数据保守秘密。
- 9、无 CMA 标识报告中的数据和结果,以及有 CMA 标识报告中表明不在云海检测资质认定能力范围内的数据和结果,不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。
- 10、未经本公司同意,不得部分复印本报告。

邮政编码: 130000

联系电话: 0431-88850055

联系人: 秦竹韵

E-mail: 838895380@qq.com

地址: 长春市高新开发区硅谷大街 5188 号端子大厦二期厂房四层

委托单位	白山市生态环境局				
样品类别	废气	样品状态	完好	样品数量	27 个
企业联系人	廉茂林 13943935535		检测日期	2024.12.12-2024.12.15	
样品来源	采样		采样人	李伟 徐佳名	

1、检测信息及仪器设备

序号	检测项目	检测依据	仪器信息	方法检出限
1	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平	1.0mg/m ³
2	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气综合测试仪	3mg/m ³
3	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气综合测试仪	3mg/m ³
4	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	冷原子吸收测汞仪	0.0025mg/m ³
5	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟度图	/
6	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
7	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计	0.01mg/m ³
8	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第三篇第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法 (B)	紫外可见分光光度计	0.001mg/m ³
9	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	0.007mg/m ³
10	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	紫外可见分光光度计	0.025mg/m ³
11	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇第四章十(三)亚甲基蓝分光光度法 (B)	紫外可见分光光度计	0.01mg/m ³

2、检测结果

有组织废气检测结果 2.1

采样时间：2024.12.12

采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m³)		折算 浓度 (mg/m³)	标态干废 气量 (m³/h)	限值 标准	氧含量 (%)	排放速率 (kg/h)
锅炉排放 口	二氧化硫	YH2411197070 17	<3	<3			300	15.1	0.120
		YH2411197070 18	<3						
		YH2411197070 19	<3						
		YH2411197070 20	<3						
		YH2411197070 21	<3						
	氮氧化物	YH2411197070 17	104.1	123	250		300		9.86
		YH2411197070 18	117.1						
		YH2411197070 19	123.2						
		YH2411197070 20	133.8						
		YH2411197070 21	138.8						
	低浓度颗 粒物	YH2411197070 22	3.3	6.7		50	0.265		
	汞	YH2411197070 23	0.0054	0.0110		7.88×10 ⁴	0.05		4.26×10 ⁻⁴
	烟气黑度 (级)	YH2411197070 27	<1	/		1	/		
备注	1、该报告中的限值由委托单位提供 2、未检出按检出限一半计算排放速率								

有组织废气检测结果 2.2

采样时间: 2024.12.12

采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度(mg/m³)	标杆废气量(m³/h)	限值标准	排放速率(kg/h)
污水站排气筒	氨	YH241119707024	0.21	7.48×10³	30	1.57×10 ⁻³
	硫化氢	YH241119707025	<0.01		5	3.74×10 ⁻⁵
	臭气浓度(无量纲)	YH241119707026	199	/		
备注	1、该报告中的限值由委托单位提供 2、未检出按检出限一半计算排放速率					

无组织废气气象参数

时间	天气状况	气温	气压	风速	风向
2024.12.12	晴	-8.6℃	99.6kpa	1.7m/s	西北

无组织废气检测结果

采样点位	检测项目	样品编号	检测结果	限值标准
厂界上风向	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	YH241119707001	0.246	1
	氨 (mg/m³)	YH241119707002	0.084	1.5
	硫化氢 (mg/m³)	YH241119707003	<0.001	0.06
	臭气浓度(无量纲)	YH241119707004	<10	20
厂界下风向 1	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	YH241119707005	0.296	1
	氨 (mg/m³)	YH241119707006	0.107	1.5
	硫化氢 (mg/m³)	YH241119707007	<0.001	0.06
	臭气浓度(无量纲)	YH241119707008	<10	20
厂界下风向2	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	YH241119707009	0.279	1
	氨 (mg/m³)	YH241119707010	0.113	1.5
	硫化氢 (mg/m³)	YH241119707011	<0.001	0.06
	臭气浓度(无量纲)	YH241119707012	<10	20
厂界下风向 3	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	YH241119707013	0.279	1
	氨 (mg/m³)	YH241119707014	0.120	1.5
	硫化氢 (mg/m³)	YH241119707015	<0.001	0.06
	臭气浓度(无量纲)	YH241119707016	<10	20
备注	该报告中的限值由委托单位提供			

... 报告结束...

编制人: 毋萌 审核人: 梁红柳 批准人: 刘香斌

批准日期: 2024 年 12 月 16 日

附页:

